



Bełchatów, dnia 25-11-2019r.

GZP/0707/664/2019

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dot.: postępowania ofertowego na zakup układu zestawu hydroforowego w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana układu hydroforowego w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej”, znak sprawy: GZP/390/127/2019

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie przekazuje treść pytania do postępowania ofertowego wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę wymagań zestawu hydroforowego dot. łącznej mocy pomp ?

Propozycja: zestaw 2 pompy P2 =2 x 3 kW, prąd pompy 5,7 A, w tym jedna pompa stanowi rezerwę.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie mocy zestawu hydroforowego, tj. zastosowanie zestawu 2 pomp o mocy 3 kW, przy czym jedna z pomp jest pompą rezerwową. Niezależnie od zastosowanej konfiguracji pomp Zamawiający będzie wymagał spełnienia pozostałych warunków technicznych oraz uzyskania odpowiedniej wydajności hydrantów na wszystkich poziomach budynku szpitala.

Dyrektor

dr n. med. Andrzej Kowalski

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie  
Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Tel.: +48 44 63 58 200

E-mail: [szpital@szpital-belchatow.pl](mailto:szpital@szpital-belchatow.pl)

Fax: +48 44 63 21 628

Url: [www.szpital-belchatow.pl](http://www.szpital-belchatow.pl)

Nr konta: 61 1440 1257 0000 0000 0192 0529

NIP: 7691787666

Regon: 000306503