



Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ^Q

ul. Rakowska 15 • 97 – 300 Piotrków Trybunalski

tel. +48 44 648 03 00 • fax. +48 44 648 03 02

NIP 771 – 22 – 95 – 780 • REGON 000636940



Piotrków Trybunalski, 23.05.2019r.

Uczestnicy postępowania

SSW.XI/270ZO/10-6/19

Dotyczy: **zapytania ofertowego na przeprowadzenie przeglądu pięcioletniego budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Znak sprawy: 10/ZO/19.**

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej treści:

Zapytania 1

1. Ile jest punktów pomiarowych związanych z badaniem poprawności działania ochrony przeciwporażeniowej (gniazda wtykowe, urządzenia itp.)?

Odp. Ilość punktów 5 500.

2. Brak jakichkolwiek danych na temat pomiarów rezystancji izolacji instalacji – czy należy je wykonać czy też nie? Jeżeli tak to w jakim zakresie (ile obwodów 1-fazowych, ile 3-fazowych) oraz czy jest możliwość czasowego wyłączenia pracujących instalacji i urządzeń spod napięcia?

Odp. Zamawiający informuje, iż jest możliwość czasowego wyłączenia poszczególnych instalacji i urządzeń za zgodą służb technicznych.

3. Brak danych o rozdzielnicach elektrycznych: ile jest i jakich?

Odp. Zamawiający informuje, iż jest 70 rozdzielnic.

4. Czy uziomy to: uziomy ochronne, uziomy robocze czy uziomy instalacji odgromowych

Odp. Uziomy ochronne i instalacji odgromowych.

5. Jak Państwo widzą możliwości wykonania pomiarów na czynnych obiektach - dostęp, ewentualne wyłączenia napięcia, udział służb technicznych Zamawiającego?

Odp. Zamawiający informuje, iż jest możliwość czasowego wyłączenia poszczególnych instalacji i urządzeń za zgodą służb technicznych.

6. W jakim systemie sieciowym pracują instalacje na poszczególnych obiektach - prosimy o podanie czy jest to TN-S, TN-C, TN-CS czy IT.

Odp. TN-C, TN-CS.

7. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy kopie protokołów poprzednich badań i sprawdzeń? (wymagane na dzień rozpoczęcia przez Wykonawcę czynności sprawdzających).

Odp. Zamawiający potwierdza.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Lasota

Specjalista ds. zamówień publicznych

Dział Administracyjno-Organizacyjny

tel. 44 648 03 04; fax. 44 648 03 21

klasota@szpital-piotrkow.pl

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Małgorzata Nurkowska