

Łódź, dnia 03.02.2020r.

PU/ 3/20209

Wszyscy uczestnicy postępowania
PU/3/2020

Sprostowanie do Załącznika nr 1 do ogłoszenia

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi zamieszcza sprostowanie do załącznika nr 1 do ogłoszenia na przeglądy serwisowe, konserwacje central alarmowych w budynkach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.

1. Dotyczy pkt 1

Jest:

Zakres przeglądów serwisowych i konserwacji central alarmowych – budynki przy ul. - Wólczańskiej 191/195 pozycja od 1 do 13 - Wileńskiej 37 pozycja 14- 15 raz na kwartał obejmuje:

- sprawdzenie sprawności działania poszczególnych systemów alarmowych oraz klap oddymiających,
- sprawdzenie instalacji alarmowej - rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń alarmowych,
- sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych elementów systemu, w tym poprawności działania czujek, regulacja czułości układów oraz innych urządzeń wchodzących w skład instalacji alarmowych,
- sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych,
- sprawdzenie sprawności zasilaczy głównych i rezerwowych,
- sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,
- sprawdzenie stanu w razie konieczności zmiany oprogramowania central alarmowych,
- naprawa drobnych elementów elektronicznych, styków, złączy, uszkodzonych instalacji.
- w razie potrzeby wymiana akumulatorów

Winno być:

Zakres przeglądów serwisowych i konserwacji central alarmowych – budynki przy ul. - Wólczańskiej 191/195 pozycja od 1 do 13 - Wileńskiej 37 pozycja 14- 15 raz na kwartał obejmuje:

- sprawdzenie sprawności działania poszczególnych systemów alarmowych ,
- sprawdzenie instalacji alarmowej - rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń alarmowych,
- sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych elementów systemu, w tym poprawności działania czujek, regulacja czułości układów oraz innych urządzeń wchodzących w skład instalacji alarmowych,
- sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych,
- sprawdzenie sprawności zasilaczy głównych i rezerwowych,
- sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,
- sprawdzenie stanu w razie konieczności zmiany oprogramowania central alarmowych,
- naprawa drobnych elementów elektronicznych, styków, złączy, uszkodzonych instalacji.
- w razie potrzeby wymiana akumulatorów

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

(1) **Dyrektor**
W.Sz. im. M. Pirogowa
dr n. med Roman Bocian