

## **Znak: SZP.215 - 16/16**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „ **Dostawę tlenu ciekłego wraz z dzierżawą urządzeń** „

### **I Pytania dotyczą przedmiotu zamówienia:**

1/ Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający posiada doprowadzone zasilanie elektryczne do pomieszczenia stacji pomp próżni wystarczające do zasilania agregatu próżni o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy 9,5 kW? Do wyznaczonego pomieszczenia powinna być doprowadzona energia elektryczna  $U=3 \times 400$  V, 50 Hz, przewodem 5 żyłowym (L1, L2, L3, PE, N) o przekroju żyły

6 mm<sup>2</sup>, zabezpieczona wyłącznikiem automatycznym 25 A.

2/ Proszę o potwierdzenie czy w zakresie przeglądu znajduje się wyłącznie sprawdzenie instalacji pod kątem szczelności (punkty poboru, zawory odcinające), bez dostawy i wymiany materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych.

3/ Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wewnętrznej instalacji gazów medycznych obok szczelności sprawdzić:

- obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach, systemy alarmowe
- sprawność mechaniczną punktów poboru
- oznakowanie identyfikacyjne punktów poboru
- sygnalizację alarmową stanu gazów medycznych

### **II Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji w projekcie Umowy?**

#### **Załącznik Nr 4 - UMOWA Nr...../16**

#### **W §3 WARUNKI PŁATNOŚCI - prosimy zmienić zapis na:**

2 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie 60 dni od daty ~~dostarczenia~~ **wystawienia** faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury w terminie do 10 dni od daty dostawy towaru.

#### **W §4 DOSTAWA - dotychczasową treść umowy prosimy zastąpić nową w brzmieniu:**

1.W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu umowy na podstawie ~~wskazań telemetrii stan minimalny 1200litrów lub na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych (poniedziałek – piątek) od dnia zgłoszenia~~ **Zamówień otrzymanych od Zamawiającego** Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu. (.....)

#### **W §5 KARY UMOWNE - prosimy wykreślić ust. 2 i 3 :**

~~2 W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy~~

~~3 Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.~~

**Uzasadnienie:** Wykonawca opowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści

**W §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE - prosimy zmienić zapis na:**

7 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie ~~sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego~~. **właściwego sądu powszechnego**

**Umowa dzierżawy**

**W § 8 - prosimy zmienić zapis na:**

1. Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wydierżawiającego czynszu miesięcznego brutto w wysokości: (..... ) płatnego w terminie 30 dni od daty ~~otrzymania~~**wystawienia** faktury przelewem na konto Wydierżawiającego wskazane na fakturze. Kwota ta zawiera podatek VAT.

**W §18 - prosimy zmienić zapis na:**

Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez ~~Sąd Rejonowy w Sieradzu~~**właściwy sąd powszechny**