



Sieradz, dn. 14.04.2016 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

SZP.215 – 16/16

Szpital Wojewódzki w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na dostawę tlenu ciekłego wraz z dzierżawą urządzeń udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pyt. 1 – dot. przedmiotu zamówienia:

Zamawiający posiada doprowadzone zasilanie elektryczne do pomieszczenia stacji pomp próżni wystarczające do zasilania agregatu próżni o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy 9,5 kW.

Pyt. 2 – dot. przedmiotu zamówienia:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie przeglądu znajduje się wyłącznie sprawdzenie instalacji pod kątem szczelności (punkty poboru, zawory odcinające).

Pyt. 3 – dot. przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wewnętrznej instalacji gazów medycznych obok szczelności sprawdzić:

- obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach, systemy alarmowe
- sprawność mechaniczną punktów poboru
- oznakowanie identyfikacyjne punktów poboru
- sygnalizację alarmową stanu gazów medycznych.

Dot. § 3 ust. 2 umowy dostawy :

Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach umowy.

Dot. § 4 ust. 1 umowy dostawy :

Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach umowy.

Dot. § 5 ust. 2 i 3 umowy dostawy:

Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach umowy.

Dot. § 6 ust. 7 umowy dostawy:

Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach umowy.

Dot. § 8 ust. 1 umowy dzierżawy:

Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach umowy.

Dot. § 18 umowy dzierżawy:

Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach umowy.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.