



Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego
w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz

Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Sieradz, 2016-10-28

Wyjaśnienia do SIWZ

SZP.215-38/16

Szpital Wojewódzki w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na usługę remontu kotła udziela wyjaśnień:

Pyt. 1 - Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pyt. 2. - Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.

Pyt. 3. - W załączeniu skan rysunków technicznych kotła celem dokonania wyceny wymiany płomieniówek i fragmentów den sitowych. Opracowanie dokumentacji remontowej i jej uzgodnienia z UDT leżą po stronie Wykonawcy.

Pyt. 4 - Brak możliwości wykonania pomiarów bez demontowania elementów kotła. Zamawiający nie jest w posiadaniu pełnej dokumentacji, w tym zakresie należy zwrócić się do producenta kotła – typ C-250 DH-P producent Comple^R.

Pyt. 5 Długość łańcucha odpopielacza wannowego – pomiar z natury ok. 21 metrów.

Wszystkie zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 4.11. 2016 r godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert w dniu 4.11.2016 r godz. 10:15