





LEGENDA:

-  Oprawa natynkowa LED 19W min. 2000lm z czujnikiem ruchu, np. MODENA MINI LED 19W
-  Oprawa awaryjna natynkowa LED 3W 1h optyka otwarta np. HYBRYD
-  Gniazdo 230V min. IP44
-  Rozdzielnia/numer obwodu

UWAGI:
Gniazda ogólne montować na wysokości h=0.3m, wysokość montażu gniazd do suszarek h=1.3m

Przebudowa węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałowie		<small>TEMAT OPRACOWANIA</small>	<small>DATA OPRACOWANIA</small>
Rafałowska 2, 98-290 Warta		<small>ADRES INWESTYCJI</small>	Grudzień 2017r.
<small>mgr inż. Damian Ślipek</small>	<small>LOD/1393/PW0E/10</small>	<small>AUTORZYSTW OPRACOWANIA</small>	<small>FORMIS</small>
<small>inż. Michał Podlasiak</small>	<small>ROZDZIAŁ OPRACOWANIA</small>	<small>SKALA</small>	<small>NR RNS</small>
RZUT PARTERU - ins. elektryczne		PROJEKT BUDOWLANY	1:50 E-1