



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@szpitalwojewodzki.pl  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Sieradzu

Szpital Wojewódzki  
im. Prymasa Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego  
98 – 200 Sieradz  
ul. Armii Krajowej 7

BIURO PODAWCZE

2018 04 06

Wpł. dnia

L. dz. 1936

podpis

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.139.2018

Data:  
30 marca 2018r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/N/41/18 z dnia 12.03.2018, z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 26.02.2018 z wodociągu lokalnego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Centrum Psychiatryczne w Warcie, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone  
w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia.**

**Woda ze Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego,  
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Centrum Psychiatryczne w Warcie,  
ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów**

W miesiącu lutym pracownicy Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Centrum Psychiatryczne w Warcie - Stacja Uzdatniania Wody; Centrum Psychiatryczne w Warcie – pawilon I oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Centrum Psychiatryczne w Warcie – kuchnia. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej podmiotu wykorzystującego wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej.

Z UPOWAŻNIENIA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORAT SANITARNEGO  
W SIERADZU  
mgr inż. Małgorzata Wojtyła  
Kierownik Oddziału

Do wiadomości:

1. a/a



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708

Wydanie Nr 10  
z 07.11.2017 r.

#### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80