

Komunikat z dnia 28 lutego 2020r.

skierowany do odbiorców wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz – Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu informuje, że w próbie wody pobranej z indywidualnego ujęcia wody Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego – Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta stwierdzono:

- w punkcie zgodności Stacja Uzdatniania Wody Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego – Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta - woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości 170 jtk w 1ml przy zalecanej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z indywidualnego ujęcia wody Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego – Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył **termin wykonania do dnia 01 czerwca 2020r.**

Ze względu na obecność w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰C w ilości 170 jtk w 1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

2 min.



Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych
Grzegorz Wardega
Grzegorz Wardega