



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl
SZPIRAL WOJEWÓDZKI

Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz

BIURO PODAWCZE
2019 -10- 2 8

7472
podpis

Sz.P.
J. Anuszyk
S. Ruciński



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 11
z 14.09.2018 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Nasz znak: PPIS.OHK.472.430.2019 Data: 24 października 2019r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania z indywidualnego ujęcia podmiotu dostarczającego i wykorzystującego wodę w budynkach użyteczności publicznej - Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Rafałowce, Rafałówka 2, 98- 290 Warta:

- Nr SB/100942/09/2019 z dnia 18.09.2019r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.09.2019r.
- Nr SB/110501/10/2019 z dnia 09.10.2019r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 04.10.2019r.
- Nr SB/116356/10/2019 z dnia 22.10.2019r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 18.10.2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z indywidualnego ujęcia wody Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Rafałowce, Rafałówka 2, 98-290 Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

We wrześniu 2019r. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Rafałowce, Rafałówka 2, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B, a w październiku 2019r. w zakresie parametru: azotyny w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody - Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Rafałowce, Rafałówka 2, 98-290 Warta – woda wprowadzana do sieci. W pobranej w dniu 11.09.2019r. próbce wody stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza na poziomie 409 µg/l przy zalecanym zakresie wartości do 200 µg/l zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe badane parametry odpowiadają wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody pobrał ponownie próbkę wody w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody - Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Rafałowce, Rafałówka 2, 98-290 Warta – woda

wprowadzana do sieci w zakresie parametrów grupy A, żelaza, enterokoków oraz Clostridium perfringens – pismo z dnia 21.10.2019r. znak: DES.26/40/19. W badanej próbce nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości żelaza, co potwierdza sprawozdanie Nr SB/110501/10/2019 z dnia 09.10.2019r. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej podmiotu dostarczającego i wykorzystującego wodę w budynkach użyteczności publicznej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:
1. a/a