



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
98 – 200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.346.2018

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu

BIURO PODAWCZE

Wpł. dnia 2018 -11- 22

dz. 6587

JSW
podpis

Data:
19 listopada 2018r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu lokalnego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta:

- Nr 408940/18/SOK z dnia 24.09.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.09.2018r.;
- Nr PSSE-OL-HŚ/N/313/18 z dnia 22.10.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.10.2018r.;
- Nr PSSE-OL-HŚ/S/428/18 z dnia 30.10.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 24.10.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu lokalnego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, 98- 200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody - Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr 408940/18/SOK z dnia 24.09.2018r. z badania wody w punkcie zgodności: SUW Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce – woda wprowadzana do sieci, stwierdził przekroczenie dopuszczalnej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h na poziomie 204 jtk/ml przy dopuszczalnej wartości na stacji uzdatniania 100 jtk/ml. Po otrzymaniu informacji o złej jakości wody Szpital

Wojewódzki im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta pismem znak: KIER.R.061/44/18 z dnia 17.10.2018r. poinformował o przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na dezynfekcji instalacji wodociągowej oraz studni głębinowej podchlorynem sodu wraz z płukaniem instalacji sieci wodociągowej. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta po wykonaniu działań naprawczych w dniu 24.10.2018r. pobrał do badania próbki wody w punktach zgodności: SUW Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta – woda wprowadzana do sieci; sieć - Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta - kuchnia w zakresie wymagań mikrobiologicznych i wartości parametru chloru wolnego. Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu na podstawie § 20 ust.3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrał próbki wody do badania w stałych punktach zgodności z wodociągu lokalnego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej podmiotu wykorzystującego wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
mgr inż. Mieczysław Wójcicki

Do wiadomości:
1. a/a