



Łódzki Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Łodzi

Łódź, dnia 18 listopada 2010 r.

WZ-5595-141/10

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej dotyczącej dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Pawilonu Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, przy ul. Rybickiego 1”, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego mgr inż. Barbarę Malec nr upr. 9/71-Łw oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Janusza Bartosiewicza nr upr. 339/96 dotyczącej pozostawienia:

- drzwi wyjściowych prowadzących z klatek schodowych na zewnątrz budynku o szerokości minimalnej 1,07 m wobec wymaganej 1,2 m,
- w obiekcie poziomych dróg ewakuacyjnych zawężanych poniżej wymaganej szerokości 1,4 m na skutek kierunku otwierania się drzwi na korytarz,
- nie wyposażonych w urządzenia służące do usuwania dymu dwóch klatek schodowych traktowanych jako wewnętrzne

z określonymi następującymi wskazaniem:

1. Podziału obiektu na dwie strefy pożarowe (parter i piętro),
2. wyposażenia budynku w środki gaśnicze zgromadzone w gaśnicach w ilości 2 kg (lub 3 dm<sup>3</sup>) na każde 50 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej,
3. Wydzielenia pożarowego skrajnych klatek schodowych i zamknięcia ich drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażenia ich w urządzenia służące do usuwania dymu

**wyraża się zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej dotyczącej dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Pawilonu Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, przy ul. Rybickiego 1” tzn. w inny sposób niż podany w § 239 ust. 4, § 242 ust. 4 oraz § 245 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

P. Malec  
mgr inż.  
H. Bartosiewicz  
mgr inż.

## UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji w postaci:

- wystąpienia Pana Przemysława Wandachowicza – pełnomocnika Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach z dnia 02.11.2010 r. (data wpływu do tut. Komendy 09.11.2010 r.),
- „Ekspertyzy technicznej dotyczącej dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Pawilonu Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach, przy ul. Rybickiego 1”, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego mgr inż. Barbarę Malec nr upr. 9/71-Łw oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Janusza Bartosiewicza nr upr. 339/96,
- dokumentacji rysunkowej załączonej do ekspertyzy

i ustalono, że przedmiot wystąpienia dotyczy budynku istniejącego dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego.

Możliwe jest zatem rozpatrzenie przez tutejszy organ wystąpienia w trybie przewidzianym w § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) tj. wyrażenia zgody, odmowy lub wyrażenia zgody pod warunkiem, odpowiednio do przedmiotu przedłożonego wystąpienia i ekspertyzy.

Obiekt będący przedmiotem niniejszego wystąpienia zlokalizowany w Skierniewicach, przy ul. Rybickiego 1 ze względu na swoje przeznaczenie został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (67 łóżek szpitalnych).

Podział obiektu na dwie strefy pożarowe poprawi warunki ewakuacji w przedmiotowym obiekcie, a zapewnienie większej ilości środków gaśniczych zgromadzonych w gaśnicach pozwoli pracownikom obiektu na podjęcie skutecznych działań gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru w pierwszej fazie jego rozwoju.

Oprócz wymagań zawartych w przedłożonej dokumentacji, budynek powinien także spełniać inne wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Postanowienie rozpatruje się łącznie z „Ekspertyzą” opieczętowaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 111/113, 90 – 521 Łódź w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wandachowicz – Kashyna Architektki Sp. p.,  
61 – 612 Poznań, ul. Rubież 46 C5/102.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru  
Budowlanego dla Miasta Skierniewice,  
96-100 Skierniewice, ul. Floriana 9.
2. Komenda Miejska PSP w Skierniewicach,  
96-100 Skierniewice, Aleja Macieja Rataja 4.
3. a/a

4/PŁ

ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.

mgr inż. Mariusz KONIECZNY  
ZACŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

<b>Wojewódzki Szpital Zespołowy</b>	
w Skierniewicach	
Data wpływu:	17. 12. 2010
Nr ks.	2947/10
Ilość zał.	[podpis]
podpis przyjmującego	