

Skierniewice, 09.03.2021

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice

Wszyscy Wykonawcy

zainteresowani postępowaniem

Znak sprawy: WSZ.DAT.SZP.261.1/1/2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZPITALNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH”

WYJAŚNIENIA NR 2

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zapytanie nr 3 z dnia 05.03.2021:

Prosimy o wyjaśnienie zapisów SWZ, rozdz. IV pkt 1. Biorąc pod uwagę fakt, że rozstrzygnięcie postępowania może przesunąć się w czasie oraz aktualną sytuację epidemiczną w odniesieniu do szpitala, czy dopuszczają Państwo sytuację, że w 2021 roku nie będzie możliwości wykonania 80 % zakresu prac?

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zapytanie nr 4 z dnia 09.03.2021:

Proszę o potwierdzenie, że w zakres inwestycji NIE wchodzi modernizacja węzła ciepłego oprócz doposażenie instalacji w liczniki ciepła dla każdego z budynków.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza, że modernizacja węzła ciepłego nie jest objęta przedmiotem zamówienia, natomiast w zakresie przedmiotu zamówienia jest zastosowanie indywidualnych dla każdego budynku liczników ciepła.

Zapytanie nr 5 z dnia 09.03.2021:

Czy Zamawiający dopuści spełnienie wymogu w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże realizację robót w zakresie docieplenia ścian i stropów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wybudowania instalacji fotowoltaicznej na wymaganą wartość dla danej części, ale w więcej niż w jednym zamówieniu? Tak postawiony warunek wykazania się realizacją specjalistycznych prac tylko i wyłącznie w ramach jednego zamówienia w sposób sztuczny i niezamierzony powoduje ograniczenie konkurencji, co bezpośrednio przekłada się na zawyżone ceny ofert podczas otwarcia ofert. Prosimy o zmianę warunku i dopuszczenie większej ilości zamówienie w przypadku wykazania się doświadczeniem dla poszczególnych części.

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach


.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)